

泸西县城市建设项目项目专家交通影响评价会议签到表

会议时间：2022 年 7 月 26 日上午 10:00

会议地点：县自然资源局一楼会议室

序号	单位	姓名	签到	备注
1	县自然资源局	王腾霄		
2		张家龙	张龙	
3		张谷琼	张谷琼	
4	交警大队	王蒲家	王蒲家	
5	昆明市城市道路研究所	文杰		
6	昆明市建院	刘洪		
7	昆明市设计院	刘冬华		
8				
9				
10				
11				
12				
13				

泸西县君悦澜庭住宅小区二期修建性详细规划项目设
计方案交通影响评价专家评审会意见表

会议地点：泸西县自然资源局

会议时间：2022年7月26日上午10:00

一、是否通过评审

通过

二、相关意见

1. 优化地面交通系统，建议调整非机动车
车布局和非机动车布局，保障交通安全。
2. 优化项目出入口布局。
3. 规范图则表达。
4. 若方案有重大调整，建议交评审会再开展。

专家签名： 

日期：2022年7月26日

泸西县君悦澜庭住宅小区二期修建性详细规划项目设
计方案交通影响评价专家评审会意见表

会议地点：泸西县自然资源局

会议时间：2022年7月26日上午10:00

一、是否通过评审

修改完善后通过。

二、相关意见

调整西侧消防出入口。

专家签名：

张子

日期：2022年7月26日

**泸西县君悦澜庭住宅小区二期修建性详细规划项目设
计方案交通影响评价专家评审会意见表**

会议地点：泸西县自然资源局

会议时间：2022年7月26日上午10:00

一、是否通过评审

通过

二、相关意见

- 一、北部道路设置出入口、行人出入口、消防出入口三口合
一，宽度9~12m。
- 二、保留现状一侧设置路为行人出入口。
- 三、现状分析进一号路接。
- 四、建议设置绿化带宽度18m道路断面合理。

专家签名：王杰

日期：2022年7月26日

泸西县君悦澜庭住宅小区二期修建性详细规划项目设计
方案交通影响评价专家评审会意见表

会议地点：泸西县自然资源局

会议时间：2022年7月26日上午10:00

一、是否通过评审

通过评审

二、相关意见

1. 建议复核出行方式结构。
2. 建议优化项目出入口，在一路增设人行/自行车入口，避免在路口上开口，取消F1开口。
3. 优化南侧停车位设置，5.5m不足双向通行。
4. 建议优化X2、X1开口，按交规要求。

专家签名： 叶晓华

日期：2022年7月26日

泸西县君悦澜庭住宅小区二期修建性详细规划项目设
计方案交通影响评价专家评审会意见表

会议地点：泸西县自然资源局

会议时间：2022年7月26日上午10:00

一、是否通过评审

是

二、相关意见

无。对外部道路影响不显著。

专家签名：王满家

日期：2022年7月26日