

单个重大决策事项社会稳定风险评估备案表

报送单位：国投广西风电有限公司

填报日期：2023年6月8日

联系人：樊佳森 联系电话：18877779280

评估报告名称及决策事项的简要说明情况

评估主体和评估结果（高、中或低风险）

决策机关名称和决策结果（准予、暂缓、不准实施）

本评估报告名称：

国投灵山董永风电场110kV送出线路工程社会稳定风险分析报告

决策事项的简要情况：

工程建设规模如下：

- (1) 电压等级：110kV。
- (2) 建设性质：新建。
- (3) 线路起讫点：起自 110kV 灵山董永风电升压站，终至220kV 傍浦变电站。
- (4) 线路长度：总长约39km，其中38.75km为架空线路，0.25km为电缆线路。
- (5) 回路数：全线单回路架设。
- (6) 气象条件及污秽区划分：设计基本风速为 25m/s，无覆冰。全线按 c、d级污秽区设计。
- (7) 导线型号：架空导线采用 2×JL/LB20A-240/30 铝包钢芯铝绞线。
- (8) 地线型号：两根 24 芯 OPGW-24B1-100-1-1 光缆。
- (9) 杆塔：铁塔采用《中国南方电网公司 110～500kV 输电线路杆塔标准设计》中的 1E1Z1 模块。
- (10) 交通情况：汽车运距 30km，人力运距 0.5km。

2、对侧间隔部分

本期在110kV董永升压站110kV构架出线，在220kV傍浦站前期预留位置扩建1个110kV出线间隔。

本项目共涉及6项主要社会稳定风险因素，前置审批材料不完善风险；征地安置风险；环境影响风险；资金缺乏风险；施工及运营安全；网络舆情风险。

在采取风险防范和化解措施后综合风险指数为0.172，低于落实措施前的综合风险指数0.276，社会稳定风险等级为“低风险等级”

评估主体：国投广西风电有限公司
评估结果：低风险

评估报告出台时间：2023年6月8日

决策机关名称：国投广西风电有限公司
决策结果：准予

决策结果出台时间：2023年6月8日

决策事项风险点说明：通过风险评估，本项目共涉及6项主要社会稳定风险因素，前置审批材料不完善风险；征地安置风险；环境影响风险；资金缺乏风险；施工及运营安全；网络舆情风险。

本事项备案号：

备案表签收人：

备案单位盖章：

注：此表一式三份，报送单位执一份，备案单位执两份