

资阳市发展和改革委员会文件

资发改临空〔2023〕12号

资阳市发展和改革委员会 关于资阳市临空经济区三草湾污水处理厂 (暂定名)建设工程节能报告的批复

四川资阳临空产业新城开发有限公司：

你公司《关于对资阳市临空经济区三草湾污水处理厂(暂定名)建设工程开展节能审查的请示》(资临建发字〔2023〕050号)已收悉。我委委托了四川中唯信工程咨询有限公司进行审查，根据该机构出具的评审报告，原则同意该项目《节能报告》。现将有关事项批复如下：

一、本项目能源及水资源的年消耗的具体数量如下：电力预

计每年消耗约 $944.22 \times 10^4 \text{kw} \cdot \text{h}$ ，折合 1160.44 吨标准煤/年；天然气预计每年消耗约 $1.82 \times 10^4 \text{m}^3$ ，折合 1.82 吨标准煤/年；汽油预计每年消耗约 0.28t，折合 0.41 吨标准煤/年。项目年总能耗折合为 1162.67 吨标准煤（当量值）、3099.26 吨标准煤（等价值）。

二、切实加强节能管理。项目投产运行后，根据《能源管理体系要求》（GB/T23331），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，加强能源计量管理。

三、项目用能工艺及设备、能耗品种、建设内容等发生重大变化时，项目建设单位应重新编制《节能报告》并报我局审查。

四、本审查意见有效期为两年。

五、该项目正式竣工验收前，请按照节能验收程序对该项目实际生产能耗进行节能验收。

附件：资阳市临空经济区三草湾污水处理厂（暂定）建设工程节能评审报告

资阳市发展和改革委员会

2023年10月17日



信息公开选项：依申请公开

资阳市发展和改革委员会办公室

2023年10月17日印发