

聚福·君悦府项目规划与建筑设计方案交通影响评价

专家评审会意见表

2023 年 09 月 27 日，泸西县自然资源局在泸西县自然资源局会议室主持召开了聚福·君悦府项目规划与建筑设计方案交通影响评价专家评审会，会议邀请了省内规划、交通方面的五位专家组成专家组，泸西县自然资源局、县交警支队、县消防救援大队等部门参加了会议；会议听取了编制单位四川省洛克规划设计有限公司的汇报及参会部门的意见，审阅《交评》编制成果，经充分讨论，形成如下意见：

一、该《交评》报告内容基本齐全、技术路线正确、评价结论基本可行，同意通过评审。

二、专家组审查意见

- 1、优化合并西侧的道路出入口，取消 R2，X2 处增设合并设置内缩为车、行人出入口，取消 F2，出入口 R1、F1 合并设置；
- 2、非机动车停车适当分散；
- 3、预测路网应考虑到道路建设计划的影响；
- 4、地面停车位交通组织不顺畅，道路与其联系应优化，同时优化与内部道路的联系；
- 5、消防两个环连接处，道路应增加到 6m；
- 6、落实公交站点规划与本项目的关系。

专家组长：文志

专家组成员：

胡立伟 胡立伟 杨晓庆 张皓元
陈以伟 陈以伟

2023.09.27