

单个重大决策事项社会稳定风险评估备案表		
报送单位：浦北远利新能源有限公司		
填报日期：2023年11月14日		
联系人：薛树瑞 联系电话：18193736876		
评估报告名称及决策事项的简要说明情况	评估主体和评估结果（高、中或低风险）	决策机关名称和决策结果（准予、暂缓、不准实施）
本评估报告名称： 国投钦州浦北共享储能项目（一期）送出线路工程社会稳定风险分析报告 决策事项的简要情况： 1、国投钦州浦北共享储能项目（一期）送出线路工程 线路起讫点：起自浦北共享储能站220kV构架，南至220kV傍浦变电站。 线路长度：线路总长度为7.2km； 电压等级：220kV； 回路数：单回路； 导线型号：2×JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线； 地线型号：架空段采用2根24芯OPGW-100光缆。 杆塔数量：铁塔采用南网典设2F1W2模块，其中直线塔10基，转角塔11基；利旧龙门一期220kV线路三基铁塔。 2、通信工程 沿新建线路架设2根OPGW光缆，纤芯数量及类型：24芯G.652D，形成浦北储能站～傍浦2回光缆路由。 3、对侧间隔部分 本期在 220kV 浦北储能站220kV构架出线，在220kV傍浦站扩围墙扩建1个220kV出线间隔。 本项目共涉及6项主要社会稳定风险因素，前置审批材料不完善风险；征地安置风险；环境影响风险；资金缺乏风险；施工及运营安全；网络舆情风险。 在采取风险防范和化解措施后综合风险指数为0.150，低于落实措施前的综合风险指数0.241，社会稳定风险等级为“低风险等级”	评估主体：浦北远利新能源有限公司 评估结果：低风险 评估报告出台时间：2023年11月13日	决策机关名称：浦北远利新能源有限公司 决策结果：准予 决策结果出台时间：2023年11月13日
决策事项风险点说明：通过风险评估，本项目共涉及6项主要社会稳定风险因素，前置审批材料不完善风险；征地安置风险；环境影响风险；资金缺乏风险；施工及运营安全；网络舆情风险。		
本事项备案号：	备案表签收人： 	备案单位盖章：  2023年11月15日
注：此表一式三份，报送单位执一份，备案单位执两份		